

О внесенных изменениях в Правила противопожарной безопасности Российской Федерации

С 01.09.2025 вступит в законную силу Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2025 № 90 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479» (далее – Правила противопожарного режима в Российской Федерации), которым утверждаются Правила пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты, в целях обеспечения пожарной безопасности.

Внесенными изменениями скорректирован перечень запретов, предъявляемых к объектам защиты, в том числе в части использования чердаков, подвальных, цокольных этажей, вентиляционных камер и других технических помещений, а также лифтовых холлов.

Согласно внесенным изменениям уточнены обязанности руководителей организаций по обеспечению противопожарной безопасности, так в абзац четвертый п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации руководитель организации в соответствии с технической (проектной) документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

В соответствии с пп. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации запрещается прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 дополнено п. 40 (1), согласно которому газовые баллоны, за исключением одного баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

Также Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 дополнено п. 53 (1), согласно которому использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается. Кроме того, внесенные изменения коснулись требований к объектам транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе метрополитена, к порядку проведения строительно-монтажных и реставрационных работ, в том числе обеспечению объектов защиты первичными средствами пожаротушения.

